

水 質 検 査 結 果 〔一般廃棄物最終処分場〕

作成日：平成 24年 11月 30日

施設名：雲南市・飯南町事務組合 リサイクルプラザ

水質の区分			放 流 水			地 下 水 等			
採取場所の略称			リサイクルプラザ			採取場所の略称			
採取年月日			平成24年10月24日			採取年月日			
測定結果が得られた日			平成24年11月28日			測定結果が得られた日			
			基 準 値 (1リットルにつき)			上 流			
						下 流			
						基準値(廃止基準) (1リットルにつき)			
1	アルキル水銀化合物	検出されず	検出されないこと		1	アルキル水銀	検出されず	検出されず	検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	0.005mg	以下	2	総水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005mg 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.005 未満	0.1mg	以下	3	カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満	0.01mg 以下
4	鉛及びその他化合物	0.005 未満	0.1mg	以下	4	鉛	0.005 未満	0.005 未満	0.01mg 以下
5	有機燐化合物	0.1 未満	1mg	以下	5	六価クロム	0.02 未満	0.02 未満	0.05mg 以下
6	六価クロム化合物	0.02 未満	0.5mg	以下	6	砒素	0.005 未満	0.005 未満	0.01mg 以下
7	砒素及びその化合物	0.005 未満	0.1mg	以下	7	全シアン	検出されず	検出されず	未満
8	シアン化合物	0.1 未満	1mg	以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されず	検出されず	未満
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 未満	0.003mg	以下	9	トリクロロエチレン	0.002 未満	0.002 未満	0.03mg 以下
10	トリクロロエチレン	0.002 未満	0.3mg	以下	10	テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.0005 未満	0.01mg 以下
11	テトラクロロエチレン	0.0005 未満	0.1mg	以下	11	ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	0.02mg 以下
12	ジクロロメタン	0.002 未満	0.2mg	以下	12	四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002mg 以下
13	四塩化炭素	0.0002 未満	0.02mg	以下	13	1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004mg 以下
14	1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.04mg	以下	14	1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.002 未満	0.02mg 以下
15	1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満	0.2mg	以下	15	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.04mg 以下
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.4mg	以下	16	1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満	0.0005 未満	1mg 以下
17	1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満	3mg	以下	17	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006mg 以下
18	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.06mg	以下	18	1・3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002mg 以下
19	1・3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.02mg	以下	19	チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006mg 以下
20	チウラム	0.006 未満	0.06mg	以下	20	シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003mg 以下
21	シマジン	0.003 未満	0.03mg	以下	21	チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満	0.02mg 以下
22	チオベンカルブ	0.02 未満	0.2mg	以下	22	ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満	0.01mg 以下
23	ベンゼン	0.001 未満	0.1mg	以下	23	セレン	0.002 未満	0.002 未満	0.01mg 以下
24	セレン及びその化合物	0.002 未満	0.1mg	以下	24	ダイオキシン類	0.28	0.098	
25	ほう素及びその化合物	0.82	50mg(海域230)	以下	33	溶解性鉄含有量	0.038		10mg 以下
26	ふっ素及びその化合物	0.08	15mg(海域以外)	以下	34	溶解性マンガン含有量	0.008		10mg 以下
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	7.8	合計量200mg	以下	35	クロム含有量	0.02	未満	2mg 以下
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	1	5mg	以下	36	大腸菌群数	100	未満	1cm ³ につき日間平均3000個以下
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	1	30mg	以下	37	窒素含有量	10		120mg(日間平均60)以下
30	フェノール類含有量	0.2	5mg	以下	38	燐含有量	0.16		16mg(日間平均8)以下
31	銅含有量	0.069	3mg	以下	39	ダイオキシン類	0.0045		10pg-TEQ 以下
32	亜鉛含有量	0.04	2mg	以下					