

平成 29 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 1 月 31 日

作成日 平成 29 年 2 月 8 日

飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(ノ月)	4.48 t
覆 土(ノ月)	0.00 t
合 計	4.48 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1		別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 29 年 1 月 20 日	平成 29 年 1 月 20 日	平成 29 年 1 月 20 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 29 年 2 月 3 日	平成 29 年 2 月 3 日	平成 29 年 2 月 3 日
電気伝導率※3		110 μ s/cm	120 μ s/cm	
塩化物イオン温度※3		10.0 mg/l	9.9 mg/l	
水素イオン濃度				
生物化学的酸素要求量		mg/l		
化学的酸素要求量		mg/l		
浮遊物質		mg/l		
窒素含有量		mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1		別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり		別添のとおり	別添のとおり
異状の有無	有 ・ 無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2	平成 年 月 日		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	29 年 1 月 30 日	29 年 1 月 30 日	29 年 1 月 30 日	29 年 1 月 30 日	29 年 1 月 30 日	29 年 1 月 30 日
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成28年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,803 m ²

※3 単位を記入すること。