

令和 7 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：令和 7 年 3 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日

作成日 令和 7 年 4 月 4 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(／月)	3.69 t
覆 土(／月)	1.50 t
合 計	5.19 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 7年 3月 26日	令和 7年 3月 26日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 7年 3月 31日	令和 7年 3月 31日
電気伝導率※3		98 μs/cm	100 μs/cm
塩化物イオン温度※3		11.0 mg/l	11.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年 3月 31日	令和7年 3月 31日	令和7年 3月 31日	令和7年 3月 31日	令和7年 3月 31日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和6年3月25日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、 調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,274 m ³

※3 単位を記入すること。